



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
CONVOCATORIA: UNACH-DGISG-DIU-LPE-001-2021

Para adjudicar la obra: “**Construcción de edificio tipo U3-C de 09 e.e. para la Licenciatura en Caficultura, en Villaflores, Chiapas. (2a etapa)**”, bajo la modalidad del contrato con base en precios unitarios y tiempo determinado.

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

“Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 60 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y 44 de su Reglamento”

En la ciudad de Villaflores, Chiapas, siendo las **12:00 horas** del día **22 de julio de 2021**, reunidos en la Sala de Eventos José Galdámez Galdámez de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V, Carretera Ocozocuautila-Villaflores, km. 84.5, Villaflores, Chiapas, se encuentran presentes por parte de la Universidad los CC. **Mtro. Carlos Alberto Velázquez Sanabria**, Encargado de la Dirección de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V; **Ing. Pedro Estrada González**, Director de Infraestructura Universitaria; **Arq. Ramón Chatu Cruz**, Jefe del Departamento de Proyectos de la D.I.U.; **Arq. María del Rocío Grajales Gutiérrez**, Jefe del Departamento de Costos, Concursos y Seguimiento de Obra de la D.I.U.; **Arq. Patricia Roblero Vázquez**, Supervisor de Obra de la D.I.U.; y los licitantes cuyos nombres, representaciones y firmas figuran en la lista de asistencia adjunta; con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones relativa a la licitación de la obra: “**Construcción de edificio tipo U3-C de 09 e.e. para la Licenciatura en Caficultura, en Villaflores, Chiapas. (2a etapa)**”, bajo la modalidad del contrato con base en precios unitarios y tiempo determinado. Lo anterior conforme a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 44 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas; así como en el punto 1.5 de la convocatoria a la licitación del rubro citado.

Al inicio de ésta junta, se comunicó a los asistentes que de conformidad con el párrafo segundo del artículo 44 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, solo podrán solicitar aclaraciones o modificaciones a las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la convocante, las personas físicas o morales que hayan manifestado su interés de participar en la presente licitación.

Acto seguido la Universidad realizó las siguientes aclaraciones a la convocatoria a la licitación:

Aclaraciones de la Universidad Autónoma de Chiapas

No realiza ninguna aclaración.



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
CONVOCATORIA: UNACH-DGISG-DIU-LPE-001-2021

Para adjudicar la obra: “Construcción de edificio tipo U3-C de 09 e.e. para la Licenciatura en Caficultura, en Villaflores, Chiapas. (2a etapa)”, bajo la modalidad del contrato con base en precios unitarios y tiempo determinado.

Aclaraciones a preguntas formuladas por los licitantes			
Aclaración a las preguntas presentadas por parte del licitante: Arq. Rafael Liera Hernández			
No. consecutivo de pregunta	Documento de la licitación al que se refiere la pregunta	Referencia del documento o de la licitación al que se refiere pregunta	Tema general
1.-	Convocatoria Documentos Anexos	Documento No. 22ª y 23 Listado de Costos horarios de la maquinaria y equipos de construcción	Integración de documentos en la propuesta
Pregunta:	Dentro de los requisitos de la propuesta económica, solicitan el documento No. 22ª y 23 en ambos casos dice: Listado de costos horarios de la maquinaria y equipos de construcción; ¿se va a anexar 2 veces el mismo documento?		
Respuesta:	No. Se elimina el documento 22a. Solo se incluirá el documento 23 según el formato proporcionado en archivo Excel.		
No. consecutivo de pregunta	Documento de la licitación al que se refiere la pregunta	Referencia del documento o de la licitación al que se refiere pregunta	Tema general
2 y 3.-	Convocatoria Documentos Anexos	Documento No. 18 Catálogo de conceptos	Descripción de concepto de trabajo
Pregunta:	En el catálogo de obra los conceptos P.U.A. 062, P.U.A. 063 y P.U.A. 064, no indica el diámetro de las válvulas, así como tampoco lo indica en el proyecto ejecutivo. ¿Qué diámetros serán para cada código?		
Respuesta:	De acuerdo a lo indicado por el Departamento de Proyectos se modifican los conceptos para incluir en la descripción los diámetros solicitados, quedando de la siguiente manera:		
	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD VOLUMEN
	P.U.A.062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE SEGURIDAD DE 3/4" DE DIÁMETRO TIPO GLOBO PARA GAS L.P. MARCA PYPESA ROSCABLE SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: CONEXIONES, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA 10.00
	P.U.A.063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE SEGURIDAD DE 3/8" DE DIÁMETRO TIPO GLOBO PARA AIRE COMPRIMIDO. (PYPESA)(COLOCADA A 1.70M S.N.P.T) SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: CONEXIONES, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA 5.00
	P.U.A.064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DREN DE AIRE COMPRIMIDO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: CONEXIONES, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA 3.00



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
CONVOCATORIA: UNACH-DGISG-DIU-LPE-001-2021

Para adjudicar la obra: "Construcción de edificio tipo U3-C de 09 e.e. para la Licenciatura en Caficultura, en Villaflores, Chiapas. (2a etapa)", bajo la modalidad del contrato con base en precios unitarios y tiempo determinado.

Continua...

Aclaración a las preguntas presentadas por parte del licitante:

Arq. Rafael Liera Hernández

No. consecutivo de pregunta	Documento de la licitación al que se refiere la pregunta	Referencia del documento o de la licitación al que se refiere pregunta	Tema general								
4.-	Convocatoria Documentos Anexos	Documento No. 18 Catálogo de conceptos	Descripción de concepto de trabajo								
Pregunta:	<p>En el catálogo de conceptos en la partida de instalación eléctrica, existen 2 conceptos que tienen la misma descripción:</p> <p>P.U.A. 101 SALIDA DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA FISICA, VOLTAJE REGULADO MARCA ARROW HART. IG5262RN NEMA:5-15R 15 AMP. 125 V, EN CAJA REGISTRO GALVANIZADA Y SOBRE TAPA DE 10X10, CON PLACA COLOR NARANJA. EN MURO, H=0.40 M. INCLUYE: CONECTORES, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. CON UN VOLUMEN DE 17.00 SALIDAS</p> <p>P.U.A. 102 SALIDA DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA FISICA, VOLTAJE REGULADO MARCA ARROW HART. IG5262RN NEMA:5-15R 15 AMP. 125 V, EN CAJA REGISTRO GALVANIZADA Y SOBRE TAPA DE 10X10, CON PLACA COLOR NARANJA. EN MURO, H=0.40 M. INCLUYE: CONECTORES, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. CON UN VOLUMEN DE 64.00 SALIDAS</p> <p>¿Se tomarán por separado en el presupuesto o se pueden unificar?</p>										
Respuesta:	<p>Se aclara que existe un error en la descripción del concepto P.U.A. 102, por lo que se modifica quedando de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>VOLUMEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P.U.A. 102</td> <td>SALIDA DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA FISICA, VOLTAJE REGULADO, MARCA ARROW HART, IG5262RN NEMA:5-15R 15 AMP. 125 V, EN CAJA REGISTRO GALVANIZADA Y SOBRE TAPA DE 10X10, CON BASE TIPO PATA DE MULA Y PLACA COLOR NARANJA, EN PISO. INCLUYE: CONECTORES, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.</td> <td>SAL</td> <td>64.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dado lo anterior, ambos conceptos continúan por separado en el catálogo de conceptos.</p>			CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.A. 102	SALIDA DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA FISICA, VOLTAJE REGULADO, MARCA ARROW HART, IG5262RN NEMA:5-15R 15 AMP. 125 V, EN CAJA REGISTRO GALVANIZADA Y SOBRE TAPA DE 10X10, CON BASE TIPO PATA DE MULA Y PLACA COLOR NARANJA, EN PISO. INCLUYE: CONECTORES, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	SAL	64.00
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN								
P.U.A. 102	SALIDA DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA FISICA, VOLTAJE REGULADO, MARCA ARROW HART, IG5262RN NEMA:5-15R 15 AMP. 125 V, EN CAJA REGISTRO GALVANIZADA Y SOBRE TAPA DE 10X10, CON BASE TIPO PATA DE MULA Y PLACA COLOR NARANJA, EN PISO. INCLUYE: CONECTORES, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	SAL	64.00								
No. consecutivo de pregunta	Documento de la licitación al que se refiere la pregunta	Referencia del documento o de la licitación al que se refiere pregunta	Tema general								
5.-	Convocatoria Documentos Anexos	Documento No. 18 Catálogo de conceptos	Descripción de concepto de trabajo								
Pregunta:	<p>En el catálogo de conceptos en la partida de voz y datos, existen 2 conceptos que tienen la misma descripción:</p> <p>P.U.A. 115 SALIDA SENCILLA DE VOZ EN CAJA GALVANIZADA DE 10x10 CON SOBRE TAPA Y TAPA DE 1 VENTANA CON CONECTOR RJ-45 CAT 6 COLOR VERDE, CABLEADO ESTRUCTURADO UTP NIVEL 6 MARCA PANDUIT; COLOCADO EN PLAFOND, MURO A 0.40 MTS. INCLUYE: TUBO PVC PESADO DE 21MM, CODOS, COPLES, CONECTOR, GUIAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UN VOLUMEN DE 13.00 SALIDAS.</p> <p>P.U.A. 117 SALIDA SENCILLA DE VOZ EN CAJA GALVANIZADA DE 10x10 CON SOBRE TAPA Y TAPA DE 1 VENTANA CON CONECTOR RJ-45 CAT 6 COLOR VERDE, CABLEADO ESTRUCTURADO UTP NIVEL 6 MARCA PANDUIT; COLOCADO EN PLAFOND, MURO A 0.40 MTS. INCLUYE: TUBO PVC PESADO DE 21MM, CODOS, COPLES, CONECTOR, GUIAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UN VOLUMEN DE 5.00 SALIDAS.</p> <p>¿Se tomarán por separado en el presupuesto o se pueden unificar?</p>										



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
CONVOCATORIA: UNACH-DGISG-DIU-LPE-001-2021

Para adjudicar la obra: **“Construcción de edificio tipo U3-C de 09 e.e. para la Licenciatura en Caficultura, en Villaflores, Chiapas. (2a etapa)”**, bajo la modalidad del contrato con base en precios unitarios y tiempo determinado.

Respuesta:	Se unificarán los volúmenes en el concepto con código P.U.A. 115, eliminándose el concepto con código P.U.A. 117, quedando como se describe a continuación:			
	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN
	P.U.A. 115	SALIDA SENCILLA DE VOZ EN CAJA GALVANIZADA DE 10x10 CON SOBRETAPA Y TAPA DE 1 VENTANA CON CONECTOR RJ-45 CAT 6 COLOR VERDE, CABLEADO ESTRUCTURADO UTP NIVEL 6 MARCA PANDUIT; COLOCADO EN PLAFOND, MURO A 0.40 MTS. INCLUYE: TUBO PVC PESADO DE 21MM, CODOS, COPLES, CONECTOR, GUIAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	18.00

Manifiestan los participantes no haber más preguntas formuladas.

Después de dar lectura a la presente acta y no quedando dudas sobre la convocatoria a la licitación, ni habiendo ningún punto adicional que tratar, siendo las 12:15 horas, del día **22 de julio de 2021** se dio por terminada la junta de aclaraciones.

Esta acta consta de 04 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.


Por la Universidad:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Mtro. Carlos Alberto Velázquez Sanabria	Encargado de la Dirección de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V.	
Ing. Pedro Estrada González	Director de Infraestructura Universitaria	
Arq. Ramón Chatu Cruz	Jefe del Departamento de Proyectos de la D.I.U.	
Arq. María del Rocío Grajales Gutiérrez	Jefe del Departamento de Costos, Concursos y Seguimiento de Obra de la D.I.U.	
Arq. Patricia Roblero Vázquez	Supervisor de Obra de la D.I.U.	

Por los licitantes:

Se adjunta lista de asistencia.

Estas firmas, así como las de la lista de asistencia adjunta corresponden al acta de la **junta de aclaraciones** relativa a la Licitación Pública Estatal No. UNACH-DGISG-DIU-LPE-001-2021, para adjudicar la obra: **“Construcción de edificio tipo U3-C de 09 e.e. para la Licenciatura en Caficultura, en Villaflores, Chiapas. (2a etapa)”**.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS



Lista de asistencia para la junta de aclaraciones en relación a la Licitación Pública Estatal Presencial No. UNACH-DGISG-DIU-LPE-001-2021 de la obra: "Construcción de edificio tipo U3-C de 09 e.e. para la Licenciatura en Caficultura, en Villaflores, Chiapas. (2a etapa)".

22 de julio de 2021

Nombre de la empresa	Nombre del asistente	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
1. GRUPO EMPRESARIAL MAPUZE S DE CV	DR. ALBERTO SANCHEZ AQUINO	mapuize@hotmail.com	9612347730	
2. Arq. Rafael Gerardo Huera Hernandez	Ing. Carlos Gilberto Frey González	Carlos_frey_2009@hotmail.com	9611116461	
3. Gpm Obras Proyectos y Consultoria S.A de C.V.	Ing. Luis Alberto Pérez Díaz	gpm@live.com.mx	9611326537	
4. CACDA GRUPO CONSTRUCTOR S.A de C.V.	ABD. MARCOS G. CONDAPÍ PECHA	argmarkcondapi@hotmail.com	961101822	
5. CONSTRUCCIONES FACTIBLES PAVE S.A. DE C.V.	ING. EREDY FLORES HERNANDEZ	eredy_147@hotmail.com	9611781490	
6. TORRES Y VEGAZQUEZ INGENIEROS CIVILES SA DE CV.	ING. OSCAR DE JESUS RODRIGUEZ PIMENTEL	TORVELOS@hotmail.com	9611770419 9611684199	