LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL

CONVOCATORIA: UNACH-DGISG-DIU-LPE-002-2021

Para adjudicar la obra: **"Trabajos complementarios y obras exteriores para la construcción atípica para RPBI, almacén, cubículo y área de control de acceso para el taller de frutas y hortalizas C-IX, en Arriaga, Chiapas"**, bajo la modalidad del contrato con base en precios unitarios y tiempo determinado.

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

"Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 60 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y 44 de su Reglamento"

En la ciudad de Arriaga, Chiapas, siendo las **12:00 horas** del día **23 de julio de 2021**, reunidos en la Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX, Carretera Arriaga Tapanatepec Kilómetro 1, Arriaga, Chiapas; se encuentran presentes por parte de la Universidad los CC. **Dr. Belisario Pimentel Maza**, Encargado de la Dirección de la Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX, **Ing. Pedro Estrada González**, Director de Infraestructura Universitaria; **Arq. Ramón Chatu Cruz**, Jefe del Departamento de Proyectos de la D.I.U.; **Arq. María del Rocío Grajales Gutiérrez**, Jefe del Departamento de Costos, Concursos y Seguimiento de Obra de la D.I.U.; **Arq. Sergio Luis Constantino Velázquez**, Supervisor de Obra de la D.I.U.; y los licitantes cuyos nombres, representaciones y firmas figuran en la lista de asistencia que se adjunta, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones relativa a la licitación de la obra: **"Trabajos complementarios y obras exteriores para la construcción atípica para RPBI, almacén, cubículo y área de control de acceso para el taller de frutas y hortalizas C-IX, en Arriaga, Chiapas"**, bajo la modalidad del contrato con base en precios unitarios y tiempo determinado. Lo anterior conforme a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 44 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas; así como en el punto 1.5 de la convocatoria a la licitación del rubro citado.

Al inicio de ésta junta, se comunicó a los asistentes que de conformidad con el párrafo segundo del artículo 44 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, solo podrán solicitar aclaraciones o modificaciones a las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la convocante, las personas físicas o morales que hayan manifestado su interés de participar en la presente licitación.

Acto seguido la Universidad realizó las siguientes aclaraciones a la convocatoria a la licitación:

Aclaraciones de la Universidad Autónoma de Chiapas
No realiza ninguna aclaración.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL

CONVOCATORIA: UNACH-DGISG-DIU-LPE-002-2021

Para adjudicar la obra: **"Trabajos complementarios y obras exteriores para la construcción atípica para RPBI, almacén, cubículo y área de control de acceso para el taller de frutas y hortalizas C-IX, en Arriaga, Chiapas"**, bajo la modalidad del contrato con base en precios unitarios y tiempo determinado.

Aclaraciones a preguntas formuladas por los licitantes

Aclaración a las preguntas presentadas por parte del licitante:
Arq. Rafael Liera Hernández

No. consecutivo de pregunta	Documento de la licitación al que se refiere la pregunta	Referencia del documento o de la licitación al que se refiere pregunta	Tema general
1.-	Convocatoria Documentos Anexos	Documento No. 22ª y 23 Listado de Costos horarios de la maquinaria y equipos de construcción	Integración de documentos en la propuesta
Pregunta:	Dentro de los requisitos de la propuesta económica, solicitan el documento No. 2a y 23 en ambos casos dice: Listado de costos horarios de la maquinaria y equipos de construcción; ¿se va a anexar 2 veces el mismo documento?		
Respuesta:	No. Se elimina el documento 22a. Solo se incluirá el documento 23 según el formato proporcionado en archivo Excel.		

No. consecutivo de pregunta	Documento de la licitación al que se refiere la pregunta	Referencia del documento o de la licitación al que se refiere pregunta	Tema general
2.-	Convocatoria Documentos Anexos	Documento No. 18 Catálogo de conceptos	Descripción de concepto de trabajo
Pregunta:	En la partida de voz y datos, los conceptos: P.U.A. 026, P.U.A. 027, P.U.A. 028 y P.U.A. 029, ¿A qué se refiere con suministro y colocación de materiales para la terminación?		
Respuesta:	Se refiere a que regularmente en el concepto de salida para instalaciones se consideran todos los elementos para un trabajo terminado, para este caso, la tubería necesaria para su realización ya esta ejecutada en la primera etapa de la obra, por lo que solo es necesario el suministro y materiales indicados para su terminación.		

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL

CONVOCATORIA: UNACH-DGISG-DIU-LPE-002-2021

Para adjudicar la obra: **"Trabajos complementarios y obras exteriores para la construcción atípica para RPBI, almacén, cubículo y área de control de acceso para el taller de frutas y hortalizas C-IX, en Arriaga, Chiapas"**, bajo la modalidad del contrato con base en precios unitarios y tiempo determinado.

Aclaraciones a preguntas formuladas por los licitantes

Aclaración a las preguntas presentadas por parte del licitante:
Constructora Alpes del Sureste, S. A. de C. V.

No. consecutivo de pregunta	Documento de la licitación al que se refiere la pregunta	Referencia del documento o de la licitación al que se refiere pregunta	Tema general
1.-	Convocatoria Documentos Anexos	Documento No. 18 Catálogo de conceptos	Descripción de concepto de trabajo
Pregunta:	En el catálogo de conceptos en la partida de muebles hechos en obra, se encuentran 2 conceptos con la misma descripción: P.U.A. 009 y P.U.A. 010; ¿Se omitirá un concepto o se consideran los dos conceptos para el presupuesto?		
Respuesta:	Se aclara que existe un error en la descripción del concepto P.U.A. 010, por lo que se modifica quedando de la siguiente manera:		

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN
P.U.A. 010	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE HECHO EN OBRA (MHO-07), CONSISTENTE EN: 1 PUERTA DE 0.66X0.74M, 6 GAVETAS 0.25X0.66M, A BASE DE PANELART MDF HR (HIDRÓFUGO) DE 16MM COLOR VISÓN MATE CON TAPACANTOS TERMOFUSIONADOS, CONTRAMARCOS DE MDF COLOR BLANCO DE 3", BISAGRA MINI-BIDIMENSIONAL DE 110°, ACABADO NIQUELADO, MARCA HANDY HOME, JALADERA DE EMBUTIR NS 64 MM MARCA HANDY HOME, DE 7.5X4X0.65MM, MOD. 3904, BROCHE DE PRESIÓN MAGNÉTICO SUPERIOR Y BROCHE PERICO INFERIOR EN CADA HOJA ABATIBLE Y ZOCLO DE CONCRETO (SEGÚN PROYECTO); INCLUYE: MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00

No. consecutivo de pregunta	Documento de la licitación al que se refiere la pregunta	Referencia del documento o de la licitación al que se refiere pregunta	Tema general
2.-	Convocatoria Documentos Anexos	Documento No. 18 Catálogo de conceptos	Descripción de concepto de trabajo
Pregunta:	En el catálogo de conceptos en la partida de Aire Acondicionado, los conceptos: P.U.A. 019 y P.U.A. 020 nos indica el proveedor que se encuentran descontinuados; ¿Se puede considerar otro con la misma calidad y costo y seria inverter?		
Respuesta:	No. Se deberán apegar al proyecto ejecutivo y al catálogo de conceptos.		

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL

CONVOCATORIA: UNACH-DGISG-DIU-LPE-002-2021

Para adjudicar la obra: **"Trabajos complementarios y obras exteriores para la construcción atípica para RPBI, almacén, cubículo y área de control de acceso para el taller de frutas y hortalizas C-IX, en Arriaga, Chiapas"**, bajo la modalidad del contrato con base en precios unitarios y tiempo determinado.

No. consecutivo de pregunta	Documento de la licitación al que se refiere la pregunta	Referencia del documento o de la licitación al que se refiere pregunta	Tema general
3.-	Convocatoria Documentos Anexos	Documento No. 18 Catálogo de conceptos	Descripción de concepto de trabajo
Pregunta:	En el catálogo de conceptos en la partida de Voz y Datos, el concepto P.U.A. 021 suministro y tendido de fibra óptica, no se indica de cuantos hilos y tipo de conectores en los extremos; así como tampoco lo indica el proyecto ejecutivo. ¿De cuántos hilos seria y que tipo de conectores llevaría?		
Respuesta:	De acuerdo a lo indicado por el Departamento de Proyectos, la fibra es monomodo, y los conectores deberán de ser para fibra tipo monomodo.		

No. consecutivo de pregunta	Documento de la licitación al que se refiere la pregunta	Referencia del documento o de la licitación al que se refiere pregunta	Tema general
4.-	Convocatoria Documentos Anexos	Documento No. 18 Catálogo de conceptos	Descripción de concepto de trabajo
Pregunta:	En el catálogo de conceptos en la partida de Voz y Datos, el concepto P.U.A. 030 suministro e instalación de gabinete y P.U.A. 034 suministro y colocación de grabador de video de red nvr, no indica en donde se colocará, así como tampoco lo indica el proyecto ejecutivo. ¿En dónde seria su colocación?		
Respuesta:	De acuerdo al concepto P.U.A. 030 donde se menciona suministro e instalación de gabinete, se encuentra indicado en el área de vigilancia tal y como se indica en el proyecto, plano VD-01, dentro del archivo 01 INSTAL V Y D, carpeta 13 Inst Voz y Datos. De acuerdo al concepto P.U.A. 034 donde se menciona suministro y colocación de grabador de video de red nvr, se encuentra indicado en el área de vigilancia tal y como lo indica en el proyecto, plano ICVV-01, dentro del archivo 01 INSTAL VYD, carpeta 13 Inst Voz y Datos.		

Manifiestan los participantes no haber preguntas formuladas.

Después de dar lectura a la presente acta y no quedando dudas sobre la convocatoria a la licitación, ni habiendo ningún punto adicional que tratar, siendo las 12:15 horas, del día **23 de julio de 2021** se dio por terminada la junta de aclaraciones.

Esta acta consta de 05 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL

CONVOCATORIA: UNACH-DGISG-DIU-LPE-002-2021

Para adjudicar la obra: **"Trabajos complementarios y obras exteriores para la construcción atípica para RPBI, almacén, cubículo y área de control de acceso para el taller de frutas y hortalizas C-IX, en Arriaga, Chiapas"**, bajo la modalidad del contrato con base en precios unitarios y tiempo determinado.

Por la Universidad:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dr. Belisario Pimentel Maza	Encargado de la Dirección de la Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX	
Ing. Pedro Estrada González	Director de Infraestructura Universitaria	
Arq. Ramón Chatu Cruz	Jefe del Departamento de Proyectos de la D.I.U.	
Arq. María del Rocío Grajales Gutiérrez	Jefe del Departamento de Costos, Concursos y Seguimiento de Obra de la D.I.U.	
Arq. Sergio Luis Constantino Velázquez	Supervisor de Obra de la D.I.U.	

Por los licitantes:

Se adjunta lista de asistencia.

Estas firmas, así como las de la lista de asistencia adjunta corresponden al acta de la **junta de aclaraciones** relativa a la Licitación Pública Estatal **No. UNACH-DGISG-DIU-LPE-0021-2021**, para adjudicar la obra: **"Trabajos complementarios y obras exteriores para la construcción atípica para RPBI, almacén, cubículo y área de control de acceso para el taller de frutas y hortalizas C-IX, en Arriaga, Chiapas".**

Lista de asistencia para la **junta de aclaraciones** en relación a la Licitación Pública Estatal Presencial No. **UNACH-DGISG-DIU-LPE-002-2021** de la obra: **"Trabajos complementarios y obras exteriores para la construcción atípica para RPBI, almacén, cubículo y área de control de acceso para el taller de frutas y hortalizas C-IX, en Arriaga, Chiapas".**

23 de julio de 2021

Nombre de la empresa	Nombre del asistente	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
1. Arq. Rafael Gerardo Lievra Hernandez	Ing. Carlos Gilberto Frey González	Carlos_frey2009@hotmail.com	9611116461	
2. Gicram. Construcciones S.A. de C.V.	Ing. Carlos Alberto Pérez Hernandez.	adman_gicram@gmail.com	9611710364 OFICINA 9612230369	
3.				
4.				
5.				
6.				